



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: t1\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 06 »

марта

2018 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ ТЗ/190-1072

По адресу/адресам: 392027, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Победы, 6А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 01 марта 2018г. № ТЗ/190-1072 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Умка"  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20 г. с    час    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/14 часов 05-06.03.2018г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна

01.03.2018 г. 14<sup>00</sup>

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Костин Михаил Николаевич главный государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения	выполнение
1.	Применяется журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям не установленной формы	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9	15.02.2018	выполнено
2.	Применяется журнал учёта и содержания средств защиты не установленной формы	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.7.3	15.02.2018	выполнено
3.	Однолинейные электрические схемы по распределительным сетям своевременно не пересматриваются	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.3-1.8.6	15.02.2018	выполнено
4.	Металлические столы в помещении постирочной присоединены к сети заземления последовательно	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 2.7.6	15.02.2018	выполнено
5.	Не проводится осмотр и проверка сети освещения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.16	15.02.2018	выполнено

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
-	-	-	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
-	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
-	Нарушений не выявлено	предписание № ТЗ/190-6414 от 15.12.2017г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Костин Михаил Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий  
заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка"  
Кольцова Ольга Владимировна

06 марта 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)