



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: tl\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 15 » декабря 2017 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ ТЗ/190-6414

По адресу/адресам: 392027, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Победы, 6А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 27 ноября 2017г. № ТЗ/190-6414 Перуновского Николая Николаевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Умка"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 14 » декабря 20 17 г. с 08 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

« 15 » декабря 20 17 г. с 08 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок физлиц, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/13 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

14.12.2017 г. 08<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Костин Михаил Николаевич главный государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка"

Кольцова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

## В ходе проведения проверки:

### 1. Краткая характеристика электроснабжения.

1.1. Энергоснабжающая организация (наименование, номер и дата договора, наименование источника электроснабжения)

*Договор №3727 от 04.12.2017 с АО «Тамбовская областная сбытовая компания»*

1.2 Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ)

*На кабельных конечниках в РУ-0,4кВ ТП 0360*

1.3 Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность) *Потребитель II категории (два источника питания) максимальная мощность 320кВт*

1.4 Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа): *Меркурий 230АМ03 №11798478 1-7,5А к.т.0,5S, з.п. 2012г., Меркурий 230АМ03 №11797212 1-7,5А к.т.0,5S, з.п. 2012г, Меркурий 230АМ02 10-100А №11782144, к.т. 1,0, з.п. 2012г. Меркурий 230АМ03 №11765896 1-7,5А к.т.0,5S, з.п. 2012г., Меркурий 230АМ03 №11779142 1-7,5А к.т.0,5S, з.п. 2012г, Меркурий 230АМ02 10-100А №11782101, к.т. 1,0, з.п. 2012г., Меркурий 230АМ03 №11798251 1-7,5А к.т.0,5S, з.п. 2012г., Меркурий 230АМ03 №11798501 1-7,5А к.т.0,5S, з.п. 2012г, Меркурий 230АМ02 10-100А №10734355, к.т. 1,0, з.п. 2012г..*

1.5 Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) *нет*

1.6 Наличие котельной (мощность, количество котлов, марка, вид топлива,) *нет*

### Состав оборудования

		всего	в работе	в резерве
Установленная мощность трансформаторов, кол-во ТП (шт./кВА)	ТМ-63			
	ТМ-100			
	ТМ-200			
	ТМ-250			
	ТМ-315			
	ТМ-630			
	ТМ-1000			
	ТМ-1600			
	ТМ-2500			
	Мощность компенсирующих устройств (кВАр)	синхр. эл. двиг.		
БСК				
Протяжённость ВЛ, КЛ	ВЛ U(В)/L(км)			
	КЛ U(В)/L(км)			
Наличие электронагревательных и термических установок (шт./кВт.)	Всего, в т.ч.			
	Электропечи			
	электродкотлы	1/18,1	1/18,1	
	электроколориферы			
	электродонагреватели			
Электродвигателей (шт./кВт.)	электроплиты	2/33,2	2/33,2	
	всего			
	в т.ч. в/в			
	взрывобез. исполн.			
	в т.ч. импортного			
Электросварочное оборудование (шт/кВА)	Всего, в т.ч.			
	передвижные уст- ки			

### 2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

2.1. Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний)

*Ответственный за электрохозяйство заместитель заведующего по АХП Молодцова Алла Викторовна IV гр. до 1000В проверка знаний 23.06.2017 приказ №119 от 02.08.2017, замещающий ответственного за электрохозяйство заведующий Кольцова Ольга Владимировна IV гр. до 1000В проверка знаний 23.06.2017 приказ №119 от 02.08.2017*

#### Организация работы с персоналом:

2.1.1. Квалификационная комиссия по проверке знаний *нет.*

2.1.2. Организация и проведение технической учебы *нет*

- 2.2.3 Стажировка, допуск персонала к самостоятельной работе *не проводится*
- 2.2.4 Оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал *1 чел.*
- 2.2.5 Электротехнологический персонал *нет*
- 2.2.6 Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний *удовлетворительно*
- 2.2.7 Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности *в наличии*
- 2.2. Представление работникам предприятия прав:
- 2.3.1.- ведения оперативных переговоров с энергопоставляющей организацией электроустановках *2 чел. Приказ №119 от 02.08.2017*
- 2.3.2.- единоличного осмотра электроустановок *2 чел. Приказ №119 от 02.08.2017*
- 2.3.3. - выполнять оперативные переключения в электроустановках *3 чел. Приказ №119 от 02.08.2017.*
- 2.3.4. - выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках *1 чел. Приказ №119 от 02.08.2017*
- 2.3.5. - допускающего/ ответственного руководителя работ. *2 чел. Приказ №119 от 02.08.2017*
- 2.3.6. - производителя работ (наблюдающего) *3 чел. Приказ №119 от 02.08.2017.*
- 2.4. **Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.**
- 2.4.1. Наличие бланков нарядов *нет*
- 2.4.2. Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям *нет*
- 2.4.3. Наличие перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации *2 чел. Приказ №119 от 02.08.2017.*
- 2.4.4. Наличие должностных и производственных инструкций *в наличии.*
- 2.5.1. Периодичность проведения инструктажей *проводится раз в полгода*
- 2.6. Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения *выполнены в июне 2017г. ООО "Энергия-Эксперт".*
- 2.7. Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний *в наличии, диэлектрические перчатки, пассатижи, отвёртки, боты, УНН*
- 2.8. Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ (периодичность, регистрация) *не регистрируется*
- 2.8.1. Наличие и выполнение графика ППР *утверждён приказ №124 от 02.08.2017.*
- 2.8.2. Наличие и ведение оперативного журнала *нет*
- 2.9 Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок *определён приказом приказ №144 от 11.08.2017.*
- 2.10 Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15) *да*

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Применяется журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям не установленной формы	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9	заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна
2.	Применяется журнал учёта и содержания средств защиты не установленной формы	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.7.3	заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна
3.	Однолинейные электрические схемы по распределительным сетям своевременно не пересматриваются	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.3-1.8.6	заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна
4.	Металлические столы в помещении постирочной присоединены к сети заземления последовательно	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 2.7.6	заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна
5.	Не проводится осмотр и проверка сети освещения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.16	заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка" Кольцова Ольга Владимировна

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
-	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
-	-	-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № ТЗ/190-6414 от 15.12.2017г на 2 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Костин Михаил Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий  
заведующий МБДОУ "Детский сад "Умка"  
Кольцова Ольга Владимировна



15 декабря 2017г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)