



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тамбовская область, г. Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1 «3», 51-00-44,

gpn_tmb_okt@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/1 от 28.01.2022**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад "Умка"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тамбовской области, подполковником внутренней службы Кулагина Алексея
Николаевича № 4 от «13» января 2022 года,
в период с «17» января 2022 г. по «28» января 2022 г.

начальником территориального отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тамбовской области подполковником внутренней службы Кулагиным Алексеем
Николаевичем; старшим инспектором территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тамбовской области капитаном внутренней службы Мельниковым
Олегом Игоревичем.

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Умка" Молоствово Алла Викторовна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	В корпусе «А» у главного входа не допускается размещения на путях эвакуации мебели и посторонних предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 «б» постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР)	23.05.2022	
2	В корпусе «Б» на 1 этаже в коридоре на samozакрывающейся двери привести доводчик в исправное состояние	п. 27 «г» ППР	23.05.2022	
3	Коридор кабинета заместителя заведующего на 2 этаже корпуса «В» оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	статья 4, статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)	23.05.2022	
4	В коридоре 2 этажа корпуса «В» нишу у служебного помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с действующими нормами	статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.16 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31) (с изменениями от 31 декабря 2002 г.) (далее - НПБ 88-2001)	23.05.2022	

5	В коридоре 2 этажа корпуса «В» нишу у служебного помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с действующими нормами	статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.18 НПБ 88-2001	23.05.2022	
6	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (группы с 1 по 24, двери в коридорах)	п. 26 ППР	23.05.2022	
7	В группе № 9 не допускать размещение на путях эвакуации шкафчиков и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 «б» ППР	23.05.2022	
8	В коридоре у группы № 6 не допускать размещение на путях эвакуации мебели и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 «б» ППР	23.05.2022	
9	В группе № 6 не допускать размещение на путях эвакуации шкафчиков и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 «б» ППР	23.05.2022	
10	В группе № 6 не допускать размещение на путях эвакуации кроватей и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 «б» ППР	23.05.2022	
11	В корпусе «В» у главного входа не допускается размещения на путях эвакуации мебели и посторонних предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 «б» ППР	23.05.2022	
12	В корпусе «Б» на 1 этаже в коридоре у бассейна на samozакрывающейся двери привести доводчик в исправное состояние	п. 27 «г» ППР	23.05.2022	
13	В группе № 22 руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград трубами	п. 15 ППР	23.05.2022	
14	В коридоре у группы № 18 не допускать размещение на путях эвакуации мебели и других предметов, препятствующих безопасной	п. 27 «б» ППР	23.05.2022	

	эвакуации			
15	В подвальных помещениях не допускать хранение мебели и других предметов	п. 16 «б» ППР	23.05.2022	
16	Руководителю организации в подвальных помещениях обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе трубопроводами	п. 15 ППР	23.05.2022	
17	Обеспечить соблюдение законодательства в области пожарной безопасности в части установки металлических ворот при въезде на территорию детского сада, предназначенных для проезда специальной техники	п. 71 ППР	23.05.2022	
18	Обеспечить работоспособное состояние системы передачи извещения о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг»	п. 54 ППР	23.05.2022	
19	Обеспечить работоспособное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 ППР	23.05.2022	
20	Обеспечить работоспособное состояние системы дымоудаления	п. 54 ППР	23.05.2022	
21	Пути эвакуации оборудовать аварийным освещением	п. 7.6.3 СП 52.13330.2016, п. 37 ППР	23.05.2022	
22	Обеспечить хранение на объекте защиты результатов пусконаладочных испытаний автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления	п. 54 ППР	23.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Умка" Молостова Алла Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ТОНД и ПР по г. Тамбову
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
подполковник внутренней службы
Кулагин Алексей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Адрес электронной почты _____

Дата «__» _____ 2022 г., время __ ч. __ мин.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



***Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.**