

Территориальный отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Тамбовской области

(наименование контрольного (надзорного) органа)



«28» января 2022 г., 09 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Тамбов

(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 4**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

**1. Выездная проверка проведена** в соответствии с решением начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковника внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 68220061000200754972

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена в рамках** федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

**3. Выездная проверка проведена:**

1) Начальником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковником внутренней службы Кулагиным Алексеем Николаевичем;

2) Старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области капитаном внутренней службы Мельниковым Олегом Игоревичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:** Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тамбовской области капитан внутренней службы Данилова Елена Константиновна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):** -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**5. Выездная проверка проведена в отношении:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Умка"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**  
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Победы, д. 6 А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

**7. Контролируемое лицо:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Умка", Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Победы, д. 6 А, ИНН: 6829083137, ответственный за обеспечение пожарной безопасности И.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Умка" Молостцова Алла Викторовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «17» января 2022 г., 11 час. 53 мин.

по «28» января 2022 г., 09 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

с «    »      г.,      час.      мин.

по «    »      г.,      час.      мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**  
**4 час 00 мин. (часы, минуты)**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) Истребование документов**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «17» января 2022 г., 11 час. 53 мин.

по «21» января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту:

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Победы, д. 6 А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которого составлено: требование о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года**

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

**2) Осмотр**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «20» января 2022 г., 10 час. 30 мин.

по «20» января 2022 г., 12 час. 30 мин.

и

с «21» января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «21» января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту:



Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Победы, д. 6 А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.01.2022 года**

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

**10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не заполнялись.**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

**11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1) проектная документация на системы обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (представленные согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

2) техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (представленные согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

3) документы, подтверждающие проведение тренировок по эвакуации (представленные согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

4) расчёт количества огнетушителей (представленный согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

5) документы подтверждающие прохождение обучения руководителя организации по программе пожарно - технического минимума (представленные согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

6) декларация пожарной безопасности (представленная согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

7) договор на техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем (представленный согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

8) журнал учёта эксплуатации систем противопожарной защиты (представленный согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

9) инструкция о мерах пожарной безопасности (представленная согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

10) регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утверждённый руководителем организации (представленная согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года);

11) документы подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (представленная согласно требования о предоставлении необходимых документов от 17.01.2022 года).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).



**12. По результатам выездной проверки установлено:** выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР); нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) (далее НПБ 110-03); сводом правил СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 (далее - СП 52.13330.2016); Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31) (с изменениями от 31 декабря 2002 г.) (далее - НПБ 88-2001), а именно:

1. В корпусе «А» у главного входа допускается размещение на путях эвакуации лавочки и ведер, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

2. В корпусе «Б» на 1 этаже в коридоре на samozакрывающейся двери снят доводчик (п. 27 «г» ППР);

3. Коридор кабинета заместителя заведующего на 2 этаже корпуса «В» не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (статья 4, статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03);

4. В коридоре 2 этажа корпуса «В» в нише у служебного помещения установлен только 1 дымовой пожарный извещатель (статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.16 НПБ 88-2001);

5. В коридоре 2 этажа корпуса «В» в нише у служебного помещения дымовой пожарный извещатель установлен на стене (статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.18 НПБ 88-2001);

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (группы с 1 по 24, двери в коридорах) (п. 26 ППР);

7. В группе № 9 допускается размещение на путях эвакуации шкафчиков, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

8. В коридоре у группы № 6 допускается размещение на путях эвакуации шкафа и вешалки, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

9. В группе № 6 допускается размещение на путях эвакуации шкафчиков, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

10. В группе № 6 допускается размещение на путях эвакуации кроватей, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

11. В корпусе «В» у главного входа допускается размещение на путях эвакуации лавочки и ведер, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

12. В корпусе «Б» на 1 этаже в коридоре у бассейна на samozакрывающейся двери снят доводчик (п. 27 «г» ППР);

13. В группе № 22 руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел



огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград трубами (п. 15 ППР);

14. В коридоре у группы № 18 допускается размещение на путях эвакуации шкафа и вешалки, препятствующих безопасной эвакуации (п. 27 «б» ППР);

15. В подвальных помещениях допускается хранение мебели и других предметов (п. 16 «б» ППР);

16. Руководитель организации в подвальных помещениях не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе трубопроводами (п. 15 ППР);

17. Не обеспечивается соблюдение законодательства в области пожарной безопасности в части установки металлических ворот при въезде на территорию детского сада, предназначенных для проезда специальной техники (п. 71 ППР);

18. Система передачи извещения о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» находится в неисправном состоянии (п. 54 ППР);

19. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (п. 54 ППР);

20. Система дымоудаления находится в неисправном состоянии (п. 54 ППР);

21. Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением. (п. 7.6.3 СП 52.13330.2016, п. 37 ППР);

22. Отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления (п. 54 ППР).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

### **13. К настоящему акту прилагаются:**

1) решение о проведении выездной проверки от 13.01.2022 № 4;

2) протокол осмотра от 21.01.2022;

3) Протокол № 5 от 20.01.2022 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы дымоудаления;

4) Протокол № 6 от 20.01.2022 испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

5) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 4/1 от 28.01.2022;


6) уведомление о дате и месте составления протокола об административном правонарушении № 83-4-6-21-25 от 28.01.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).



Начальник ТОНД и ПР по г. Тамбову  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области  
 подполковник внутренней службы Кулагин Алексей  
 Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Старший инспектор ТОНД и ПР по городу Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области капитан внутренней службы Мельников О.И., 8-4752-51-00-44, gpn\_tmb\_okt@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии).)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

«28» августа 2022 в 9 ч. 50 мин. Ф.И.О. А.В. Малосябова

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Дата «  » \_\_\_\_\_ 2022 г., время    ч.    мин.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.**